

Отдел образования  
администрации Бежецкого района

**Муниципальное дошкольное  
образовательное учреждение  
«Детский сад № 5»  
города Бежецка Тверской области**

171984, Тверская область  
г. Бежецк, ул. Песочная, д. 16а  
телефон: 2-04-32  
ОКПО 47036885  
ИНН/КПП 6906003650/690601001  
« 28 » 03 2023 № 28  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Инспектору ОНД и ПР-государственному  
инспектору Бежецкого, Краснохолмского,  
Сонковского районов Тверской области  
по пожарному надзору лейтенанту  
внутренней службы  
Тришкиной К.Д.

Ответ на постановление № 12 от 28.02.2023 г.

Рассмотрев Ваше представление и постановление № 12 от 28.02.2023 г. в МДОУ «Детский сад № 5» были приняты следующие мероприятия:

1. В целях недопущения нарушений требований пожарной безопасности на объекте организован строгий контроль за организацией и проведением мероприятий в целях обеспечения пожарной безопасности.

2. В журнал эксплуатации средств противопожарной защиты, в части касающейся по очистке вентиляционных камер, внесена соответствующая запись с акта от 05.08.2022 г. ООО «Адамант», что все каналы очищены от сажи, посторонних предметов, строительного мусора, а плотность и обособленность проверена на задымлённость, вентиляционные каналы отвечают техническим условиям и пригодны для эксплуатации.

3. В подготовительной группе в соответствии с заявкой, поданной 27.02.2023 г. сразу же при обнаружении отсутствии защитного колпака светильника (разбился при падении в выходной день) в ХЭГ отдела образования администрации Бежецкого района, был установлен новый светильник.

4. По системе автоматической пожарной сигнализации, эксплуатируемой свыше срока службы, установленного заводом изготовителем, заказана в ООО «Адамант» проектно-сметная документация на замену данной работающей.

Заведующая МДОУ «Детский сад № 5»



О.В.Хомякова