



МЧС РОССИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Заведующей МДОУ
«Детский сад №5»
Хомяковой Олесе Вячеславовне

Отдел надзорной деятельности и профилактической
работы по Бежецкому, Краснохолмскому, Сонковскому
районам Тверской области

ул. Садовая д. 6а, г. Бежецк, Тверская область, 171980
тел. (48231) 2-33-86. E-mail: ogpn.beg@mail.ru

28 февраля 2023 года № 12

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения

28.02.2023 г.

г. Бежецк
(город, село, район)

Я, инспектор – государственный инспектор Бежецкого, Краснохолмского, Сонковского районов Тверской области по пожарному надзору лейтенант внутренней службы Тришкина Кристина Дмитриевна рассмотрев постановление о возбуждении дела об административном правонарушении от Бежецкого межрайонного прокурора Тверской области старшего советника юстиции Корня Р.В. 27.02.2023 года и другие материалы по административному правонарушению в области пожарной безопасности на должностное лицо – МДОУ «Детский сад №5» г. Бежецк

Материалами установлено, что МДОУ «Детский сад №5»
не обеспечило выполнение требований пожарной безопасности

27 февраля 2023 Бежецким межрайонным прокурором Тверской области старшим советником юстиции Корнем Р.В. было возбуждено административное дело в отношении заведующей МДОУ «Детский сад №5» Хомяковой Олеси Вячеславовны. Установлено, что Хомякова О.В. являясь ответственным за обеспечения пожарной безопасности на территории МДОУ «Детский сад №5» нарушила Федеральный закон № 69 от 21 декабря 1994 года «О пожарной безопасности». Постановление Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 года «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее – ППР), а именно:

1. Система автоматической пожарной сигнализации эксплуатируется свыше срока службы, установленного заводом изготовителем. Осн. ППР п. 54;
2. Отсутствует информация в журнале эксплуатации средств противопожарной защиты в части касающейся по очистке вентиляционных камер. Осн. ППР в РФ п. 43;
3. Эксплуатируется светильник со снятыми колпаками (рассеивателями) в подготовительной группе. Осн. ППР в РФ п. 35.

(указывается дата, адрес, место совершения правонарушения)

установленных Федеральный закон № 69 от 21 декабря 1994 года «О пожарной безопасности», Федеральный закон №123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. N 1479 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (далее - ППР)

(законодательные и (или) нормативные акты, требования которых были нарушены)

чем совершила административное правонарушение, предусмотренное Федеральным законом «О пожарной безопасности» (ст. 38), Кодексом РФ об административных правонарушениях ч. 1, ст. 20.4.

Причиной административного правонарушения и условием, способствовавшим его совершению, явился недостаточный контроль со стороны МДОУ «Детский сад №5». На основании изложенного, руководствуясь статьями 23.34; 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

ТРЕБУЮ:

1. В целях недопущения нарушений требований пожарной безопасности на объекте образования МДОУ «Детский сад №5» организовать строгий контроль за организацией и проведением мероприятий в целях обеспечения пожарной безопасности.

(перечень мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения)

2. Рассмотреть вопрос выполнения противопожарных мероприятий.

Одновременно разъясняю, что на основании части 2 статьи 29.13 КоАП РФ Вы обязаны рассмотреть данное Представление в течение 1 (одного) месяца со дня его получения и сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему Представление.

В случае непринятия мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предупреждаю об административной ответственности в соответствии со статьей 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Инспектор ОНД и ПР - государственный инспектор
Бежецкого, Краснохолмского,
Сонковского районов Тверской области
по пожарному надзору
лейтенант внутренней службы

Тришкина К.Д.



(подпись лица, вынесшего постановление)

Получил(а) 28.02.2023 направлено по почте /Хомякова О.В./